

仕 様 書

1 件名 消火器

2 数量・規格

品名・規格		数量	備考
消火器	蓄圧式 粉末ABC 10型	194本	・リサイクルシールを貼付したものであること。 ・設置・既設（型）回収・処分（リサイクルシール有）含む
	蓄圧式 粉末ABC 20型	3本	・リサイクルシールを貼付したものであること。 ・設置・既設（型）回収・処分（リサイクルシール有）含む
	蓄圧式 粉末ABC 50型	6本	・リサイクルシールを貼付したものであること。 ・設置・既設（型）回収・処分（リサイクルシール有）含む

3 特記事項

- (1) 「消火器の技術上の規格を定める省令」に対応するもの。また、型式適合検定に合格し、その旨を表示してあるもの。
- (2) グリーン購入法適合品であること。
- (3) 整備する消火器の製造年は 2024年 のものとする。
- (4) 新規の消火器は設置取付を行い、既設の消火器を回収・処分することとし、処分は適正に行うこと。
- (5) 見積りには、新規消火器の設置取付を行い、既設の消火器については適切に回収し処分することとする。
- (6) 設置箇所については、納入場所の職員の指示に従うこと。
- (7) 梱包資材等は、納入業者が持ち帰ること。

4 検査

本品を良好な状態で納品し、検査職員の検査をうけること。また、検査職員には十分な取扱説明を行うこと。

5 保証その他

保証期間は、原則として本品納入日から 1 年とする。
ただし、メーカー発行の保証書により 1 年を超える保証がある場合にはそれによる。
また、納入者（又は製造者）の責任に属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても、本市担当者に連絡のうえ、無償で修理又は良品と取りかえることとする。

6 納入場所

広島市立大学（広島市安佐南区大塚東3丁目4-1）

7 納入期限

令和6年9月30日（納入日については、学校と協議すること）

8 その他

本件に関する疑義が生じた場合は、直ちに本市担当者へ連絡の上、決定すること。